

附表：历年工业废水第三方抽检实测记录表

序号	检测日期	检测方	报告编号	检测项目								检测结果	备注
				PH	悬浮物	化学需氧量	磷酸盐	石油类	锌	阴离子表面活性剂	色度		
检测标准《广东省地方标准水污染物排入限值》第二时段二级				6~9	100	90	0.5	8.0	2.0	10	60	/	
1	2015-2-4	索奥	R1512724	7.2	4	10	0.01		0.013		2	合格	常规检测
2	2015-3-20	北大检测中心	SACPKU-032015	5.26	12	35	0.12	0.26	4.5		14.7	/	原水
3	2015-6-4	北大检测中心	SACPKU-060415.03	6.22	18	13	0.12	0.04	0.05		0	合格	常规检测
4	2015-7-23	北大检测中心	SACPKU-072316.01	6.64	28	17	0.12	0.14	0.05		5	合格	常规检测
5	2015-11-30	北大检测中心	SACPKU-113015.01	6.91	16	52.7	0.018	0.04	0.05		5	合格	常规检测
6	2016-3-1	虹彩检测	SZE1601048397101	6.33	4	17	0.01	0.12	2.49	0.07	2	/	原水
7	2016-3-1	虹彩检测	SZE1601048397101	6.68	4	12	0.01	0.07	0.006	0.06	2	合格	常规检测
8	2016-5-20	虹彩检测	SZE1601048397102	7.25	4	10	0.01	0.34	0.013	0.05	2	合格	常规检测
9	2016-8-12	虹彩检测	SZE1601048397103	6.98	4	9	0.02	0.89	0.015	0.05	2	合格	常规检测
10	2016-11-29	虹彩检测	SZE1601048397106	6.98	10	10	0.03	0.75	0.038	0.06	2	合格	常规检测
11	2017-3-9	中检联检测	EJ1703A136-1	1.5	12	460	13.4	1.76	99.2	0.05	32		
12	2017-3-9	中检联检测	EJ1703A136-1	6.75	4	10	0.01	0.04	0.0623	0.05	2		